

La lamina colaborante de acero aquí descrita ha sido inspeccionada y ensayada por personal autorizado independiente del área de producción con resultados satisfactorios en concordancia con los siguientes documentos: Procedimiento de inspección y ensayo PD-CC-02-05 ; Especificación técnica de corpalosa ET-CC-02-17 de acuerdo con la norma NTC-5805


INFORMACION BASICA


Fecha	20/01/2017	Consecutivo n°	CE17-0070
Linea	CORPALOSAS	Remisión	2046712
Norma	NTC 5805	Cliente	CEMENTOS CAUCA SAS
Referencia	CORPALOSA 2" GLV. CAL 22X6000	N° Orden	17000297
Recubrimiento de zinc	180 g/m ²	Cantidad	500 UN

CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA SEGÚN NTC 5805

Propiedades Químicas								Propiedades Mecánicas	
% C máx	% Mn máx	% P máx	% S máx	% Cu máx	% Ni máx	% Cr máx	% Mo máx	Espuerzo de fluencia mínimo (Mpa)	DUREZA ROCKWELL
0.20	1.35	0.10	0.04	0.25	0.20	0.15	0.06	230	70
37	0.20	1.35	0.10	0.04	255 (37)			360 (52)	18
50	0.40	1.35	0.20	0.04	340 (50)			450 (65)	12

PRUEBAS Y ENSAYOS

	Ancho Útil:	CONFORME
	Longitud Nominal:	CONFORME
	Profundidad de Grafado:	CONFORME
	Seccion perfil:	CONFORME
	Espesor :	CONFORME
	Galvanizado:	CONFORME
Pestañas:	CONFORME	

Elaboró:

MADELEYNE PIÑEREZ

Inspector de calidad

Aprobó:

LEONEL DARIO AVILA

Jefe Control de Calidad

